



160008280285



(2018) 国认监认字 (083) 号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2019AC-0206

餐饮油烟净化器

产品名称:

Kitchen Electrostatic Precipitators (Air Scrubbe)

Name of Product

爱优特空气技术 (上海) 有限公司

委托单位:

AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Client

爱优特空气技术 (上海) 有限公司

生产单位:

AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Manufacture

委托检验

检验类别:

Entrusted Test

Test Category

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment





国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019AC-0206

第 1 页 共 3 页 (Page 1 of 3)

样品编号 Sample No.	2019AC-0206		
产品名称 Name of Product	餐饮油烟净化器 Kitchen Electrostatic Precipitators (Air Scrubbe)	规格型号 Specification Model	FKE
		商 标 Trademark	Airquality
委托单位 Client	爱优特空气技术 (上海) 有限公司 AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.	出厂编号 Production No.	/
		生产日期 Date of Manufacture	/
生产单位 Manufacturer	爱优特空气技术 (上海) 有限公司 AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.	送样数量 Sample Quantity	1 台 One
		送样日期 Submission Date	2019-10-14
检验类别 Test Category	委托检验	检验日期 Test Date	2019-10-16~10-21
委托单位地址 Client Address	上海市宝山区逸仙路 1199 号 No. 1199, Yixian Road, Baoshan Shanghai		
检验依据 Test Standards	BS EN 779:2012<Particulate air filters for general ventilation-Determination of the filtration performance>		
判定依据 Criterion	/		
检验地点 Test Address	北京市通州区葛渠富壁路 Fubi Road, Gequ, Tongzhou District, Beijing, China		
检验用 仪器、装置 Test Instruments and Devices	T-H11 空气过滤器计数法检测装置; T-H61 激光粒子计数器; T-H70 钢卷尺 T-H11 Air Filter Test Device for Counting Method; T-H61 OPC ; T-H70 Steel Tape		
检验项目 Test Items	计数效率 (DOP 法) Counting Efficiency (DOP Method)		
检验结论 Conclusion	检验结果详见第 2 页。 Refer to page 2 for the detailed test results.		
	检验鉴定章 Seal of the Testing Institute 签发日期: 2019-10-28 Issue Date		

批 准: 曹 阳
Approval

审 核: 王 强
Verification

主 检: 邵 津 慧
Chief tester



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019AC-0206

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品编号 Sample No.		2019AC-0206			
检 验 结 果 Test Results					
序号 No.	检验项目 Test Items		单位 Unit	检验风量 (m³/h) Air Flow Rate	检验结果 Test Results
1	计数效率 (DOP 法) Counting Efficiency (DOP Method)	≥0.3μm	%	3500	94.4
				4801	94.0
备注 Note	1、样品有效进风面尺寸为 410mm×435mm。 The surface size for effective ventilation is 410mm×435mm。 本页以下空白。 Below in this page is blank.				



国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): NCSA-2019AC-0206

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

样品编号 Sample No.	2019AC-0206
样品描述 Sample Description	
产品名称 Name of Product	餐饮油烟净化器 Kitchen Electrostatic Precipitators (Air Scrubber)
规格型号 Specification Model	FKE
生产单位 Manufacturer	爱优特空气技术 (上海) 有限公司 AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.
额定风量 (m ³ /h) Rated Air Flow	/
电压 (V/Hz) Voltage	/
功率 (W) Power	/
效率/级别 Efficiency/Grade	/
阻力 (Pa) Resistance	/
生产日期 Date of Manufacture	/
出厂编号 Production No.	/
过滤器型式 Filter Type	静电式 Electrostatic
外框型式 Frame Type	/
滤料 Filter Material	/
外形尺寸 (mm) Dimension	660×662×575

备注: 样品照片如下图所示。

Note: The photo of the sample is shown below.



样品
Sample