

检测报告

TEST REPORT

报告编号: F20210110-4

Report No.: F20210110-4

样品名称: 煤质柱状活性炭

Coal-based columnar activated carbon

(Name of Sample)

委托单位: 爱优特空气技术(上海)有限公司
Clean Tunnel Air International AS

(Applicant)

报告日期: 2021-02-03

Feb 03, 2021

(Approval Date)

上海华严检测技术有限公司
Shanghai Hwayon Testing Technology Co., Ltd

检测报告

委托单位 Applicant	爱优特空气技术(上海)有限公司 Clean Tunnel Air International AS		
委托单位地址 Applicant Address	上海市宝山区逸仙路 1199 号 1199 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai		
单位联系方式 Contact information	021-61397200		
样品名称 Name of Sample	煤质柱状活性炭 Coal-based columnar activated carbon	样品规格 Sample Specification	φ3mm
样品重量 The sample weight	500g	样品来源 Sample Source	委托方寄样 Samples sent by the applicant
样品编号 Sample number	2021011124	客户标识 Customer identification	煤质活性炭 3mm
收样日期 Date of Received	2021/1/11 Jan 11, 2021	完成日期 Inspection Date	2021/2/3 Feb 03, 2021
样品描述 Sample Description	黑色柱状活性炭, 干样, 样品完好。 Black columnar activated carbon, dry sample, intact sample.		
检测项目 Test Index	详见本检测报告检测结果汇总页。 See the test results summary page.		
检测依据 Test Basis	GB/T 7702.13-1997; GB/T 7702.15-2008; GB/T 7702.3-2008; GB/T 7702.1-1997; GB/T 7702.4-1997		
检测结果 Results	详见本检测报告检测结果汇总页。 See the test results summary page.  检测单位: (专用章) Testing Unit: (Stamp) 签发日期: 2021-02-03 Issue Date: Feb 03, 2021		
主检人: Main-Inspector	马浩为	审核人: Reviewer	吴孝森
		签发人: Approver	刘冬梅

检测报告

来样编号 Sample No.: 2021011124

客户标识 Customer identification: 煤质活性炭 3mm

序号 No.	检测项目 Test Index	检验检测结果 Test result	检测方法 Testing Method	备注 Note
1	四氯化碳吸附率 % Carbon tetrachloride adsorption rate	50.23	GB/T 7702.13-1997	/
2	灰分 % Ash content	7.76	GB/T 7702.15-2008	/
3	强度 % The intensity	99	GB/T 7702.3-2008	底筛 18 目 The bottom screen 18 mesh
4	水分 % Moisture content	4.8	GB/T 7702.1-1997	/
5	装填密度 g/L Packing density	551	GB/T 7702.4-1997	/

主检人: 马浩为

审核人: 吴孝森

签发人: 刘冬梅

Main-Inspector

Reviewer

Approver

【以下空白】