

检测报告

TEST REPORT

报告编号: F20210110-5

Report No. :F20210110-5

样品名称: 煤质柱状活性炭

Coal-based columnar activated carbon

(Name of Sample)

委托单位: 爱优特空气技术(上海)有限公司
Clean Tunnel Air International AS

(Applicant)

报告日期: 2021-02-07

Feb 07,2021

(Approval Date)


上海华严检测技术有限公司
Shanghai Hwayon Testing Technology Co., Ltd

检 测 报 告

委托单位 Applicant	爱优特空气技术（上海）有限公司 Clean Tunnel Air International AS		
委托单位地址 Applicant Address	上海市宝山区逸仙路 1199 号 1199 Yixian Road, Baoshan District, Shanghai		
单位联系方式 Contact information	021-61397200		
样品名称 Name of Sample	煤质柱状活性炭 Coal-based columnar activated carbon	样品规格 Sample Specification	φ 7mm
样品重量 The sample weight	500g	样品来源 Sample Source	委托方寄样 Samples sent by the applicant
样品编号 Sample number	2021011124	客户标识 Customer identification	煤质活性炭 7mm
收样日期 Date of Received	2021/1/11 Jan 11, 2021	完成日期 Inspection Date	2021/2/7 Feb 07, 2021
样品描述 Sample Description	黑色柱状活性炭，干样，样品完好。 Black columnar activated carbon, dry sample, intact sample.		
检测项目 Test Index	详见本检测报告检测结果汇总页。 See the test results summary page.		
检测依据 Test Basis	GB/T 7702.13-1997; GB/T 7702.15-2008; GB/T 7702.3-2008; GB/T 7702.1-1997; GB/T 7702.4-1997		
检测结果 Results	详见本检测报告检测结果汇总页。 See the test results summary page. 检测单位: (专用章) Testing Unit: (Stamp) 签发日期: 2021-02-03 Issue Date: Feb 03, 2021		
主检人: Main-Inspector	马浩为	审核人: Reviewer	签发人: Approver



检测报告

来样编号 Sample No.: 2021011123

客户标识 Customer identification: 煤质活性炭 7mm

序号 No.	检测项目 Test Index	检验检测结果 Test result	检测方法 Testing Method	备注 Note
1	四氯化碳吸附率 % Carbon tetrachloride adsorption rate	60.00	GB/T 7702.13-1997	/
2	灰分 % Ash content	11.31	GB/T 7702.15-2008	/
3	强度 % The intensity	98	GB/T 7702.3-2008	底筛 18 目 The bottom screen 18 mesh
4	水分 % Moisture content	1.9	GB/T 7702.1-1997	/
5	装填密度 g/L Packing density	441	GB/T 7702.4-1997	/

主检人: 马浩为

Main-Inspector

审核人: 吴森

Reviewer

签发人: 刘冬梅

Approver

【以下空白】