



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检 验 报 告

TEST REPORT

NCSA-2022AC-0176

产品名称:

Name of Product

壁挂式杀菌除臭机

Micro-plasma Wall-mounted Odor Eliminator

委托单位:

Client

爱优特空气技术（上海）有限公司

AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.

生产单位:

Manufacture

爱优特空气技术（上海）有限公司

AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.

检验类别:

Test Category

委托检验

Entrusted Test

国 家 空 调 设 备 质 量 检 验 检 测 中 心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co., Ltd.



国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

报告编号 (No.): NCSA-2022AC-0176

第1页 共3页 (Page 1 of 3)



样品编号 Sample No.	2022AC-0176		
产品名称 Name of Product	壁挂式杀菌除臭机 Micro-plasma Wall-mounted Odor Eliminator	型号规格 Specification Model	PSA
		商 标 Trademark	Airquality
委托单位 Client	爱优特空气技术(上海)有限公司 AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.	出厂编号 Production No.	/
		生产日期 Date of Manufacture	/
生产单位 Manufacturer	爱优特空气技术(上海)有限公司 AirQuality Technology (Shanghai) Co., Ltd.	送样数量 Sample Quantity	1 台
		送样日期 Submission Date	2022-11-08
检验类别 Test Category	委托检验 Entrusted Test	检验日期 Test Date	2022-11-14
委托单位地址 Client Address	上海市宝山区逸仙路 1199 号 No. 1199, Yixian Road, Baoshan Shanghai		
检验依据 Test Standard	JG/T 294-2010 《空气净化器污染物净化性能测定》 JG/T 294-2010<Test of pollutant cleaning performance of air cleaner>		
判定依据 Criteria	/		
检验地点 Test Address	北京市通州区葛渠富壁路 Fubi Road, Gequ, Tongzhou District, Beijing, China		
检验用 仪器、装置 Test Instruments and Devices	T-H70 钢卷尺; T-IAQ01 30m³ 环境测试舱; T-IAQ10 分光光度计; T-IAQ59 智能四路大气 采样器 T-H70 Steel Tape; T-IAQ01 30m³ Environmental Test Cabin; T-IAQ10 Spectrophotometer; T-IAQ59 Intelligent Four-way Atmospheric Sampler		
检验项目 Test Item	甲醛净化效率 Cleaning Efficiency of Formaldehyde		
检验结论 Conclusion	检验结果见第 2 页。 Refer to page 2 for the detailed test results.		
	  Seal of the Testing Institute 签发日期: 2022-11-22 Issue Date		

批 准: 曹 阳
Approval

审 核: 王 强
Verification

主 检: 赵 秀 秀
Chief tester

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy,Jianke EET Co., Ltd.



报告编号 (No.): NCSA-2022AC-0176

第2页 共3页 (Page 2 of 3)

样品编号 Sample No.		2022AC-0176		
检 验 结 果 Test Results				
序号 No.	检验项目 Test Item	时间 (h) Time	污染物浓度 (mg/m³) Pollutant Concentrations	检验结果 Test Results
1	甲醛净化效率 (%) Cleaning Efficiency of Formaldehyde	0	1.149	/
		1	0.370	67.8
		2	0.318	72.3
		3	0.262	77.2
		4	0.213	81.5
备注 Notes	检验说明： 1. 环境测试舱环境条件： Environmental conditions of environmental test chamber: 温度为 21℃-25℃；相对湿度为 40%-60%。 Temperature is 21℃-25℃；Relative humidity is 40%-60%. 2. 测试样品工作状态：高速挡。 Test gear: High Gear. 3. 甲醛 1h、2h、3h、4h 自然衰减率分别为 2.8%、7.7%、13.3%、14.4%。 The natural decay rates of formaldehyde in 1h, 2h, 3h, 4h are 2.8%, 7.7%, 13.3%, 14.4%. 4. 净化效率=[（初始浓度 - 终止浓度）÷ 初始浓度]×100%。 Cleaning Efficiency= [(Initial concentration -Termination concentration) / Initial concentration] ×100%. 本页以下空白。 Below in this page is blank.			

国家空调设备质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院

Testing Institute of Building Environment and Energy, Jianke EET Co., Ltd.

报告编号 (No.): NCSA-2022AC-0176

第3页 共3页 (Page 3 of 3)



样品编号 Sample No.	2022AC-0176
样品描述 Sample Description	
电压 (V) Voltage	220
外形尺寸 (mm) Dimension	960×230×385

备注: 样品照片如下图所示。

Note: The photo of the sample is shown below.



样品照片
Sample Photo

本页以下空白。

Below in this page is blank.

